przeszklenie szybu windowego

"przeszklenie" szybu windowego szkłem nieprzeziernym

ogrodzenie

ogrodzenie z cokolem

2

V

1

powrót linia

powrót linia

linia

z I piętra do RPO – YnTKSYekw 4x2x0,8

z II piętra do PP – YnTKSYekw 1x2x0,8

na piętra do 4/4 – YnTKSYekw 1x2x0,8

z piętra z 4/13 do CA – YnTKSYekw 1x2x0,8

wys.par.45cm rolety elektr

rolety elektr

wys.par.76cm

Szafa 27U

SALA WYSTAWOWA wielofunkcyjna

ŚCIANA EI 60

ŚCIANA EI 120

portier

D3EI

80

Zasil._1 TP-2/S25

1/4

R 4/1

S1

KP 2,12

R 1/3

R 1/2

CSP

z RG HDGs 3x1,5

HALL WEJ

19,45m2 pigress

Otwór w posadzce 71x41cm

Poz. 1.4.1 Holl Wejściowy

1/1

Poz. 1.3.2

500x315

powrót 3e+1e

Otwór w stropie 71x41cm

Poz. 1.3.1

TP-

R 3/3

PP

RPO

DT12E

50 W

15 KLATKA SCHOD

m2 pos. istn

3/4

Poz. 1.2

15x17,4

30,3

13x19

15

3/1

R

z RG do CSP HDGs 3x1,5

ew. odtworzenie stopni

wysięg

wysokość

WNĘKA ELEKTRYCZNA 140x130x20,5

R 3/2

RG

R 4/2

4/3

Rdzeń żelbetowy 25x25cm

Ściana murowana

17/sala wystawowa

18/wiatrołap

rolety elektr wys.par.45cm

lampy umieszczone w posadzce

granica działki

B

C

D

15 stopni

A'

A

granica działki

cokół murowany istniej ogrodz

przerwy w cokole

słupki murowane istniej

furtka metalowa istniej

W17

13

R SEKC 1/21

17,15m2 deski d

14/sekcja na seniorów

333

wys.par.76c

206

265

do Piwnicy linia 1 – YnTKSYekw 1x2x0,8

do Piwnicy linia 3 – YnTKSYekw 1x2x0,8

do piwnicy linia sygnalizatorów HDGs 2x1

powrót linia 1 – YnTKSYekw 1x2x0,8

na piętro z piwnicy linia 3 – YnTKSYekw 1x2x0,8

na piętro z piwnicy linia sygnlaizatorów HDGs 2x1

RZUT PARTERU 1:100

zakres aneksu do PB

CSP Centralka PPOŻ - Detectomat 3004 Plus

Ręczny ostrzegacz pożarowy PL 3300 MPC

Sygnalizator SA-K5 + gniazdo PIP1

Czujka optyczna O PL 3300 + gniazdo

Wskaźnik zadziałania WZ

Element kontrolno - sterujący IOM 3311

przejście przez strefę P.poż.

UWAGA!
Wszelkie przejścia przez strefę P.poż. uszczelnić masą o odp. odporności ogniowej.

RZUT PARTERU 1:100 - Instalacja SAP

PRACOWNIA PROJEKTOWA "INGRAF ARCHITECT"
ANNA PAWLICKA - ZABOJSZCZ
UL. ŁOKIETKA 5/1 85-200 BYDGOSZCZ tel. 3226727

Inwestor
Wojewódzki Ośrodek Kultury i Sztuki
"Stara Ochronka"
85-033 Bydgoszcz Pl. Kościeleckich 6

Obiekt
Rozbudowa budynku WOKIS w Bydgoszczy o salę wystawienniczą oraz wykonanie przebudowy budynku i zmiany sposobu użytkowania części poddasza na cele biurowe wraz z wykonaniem drenażu, przebudową wewnętrznych instalacji wod-kan, c.o., wentylacji i elektrycznej

Branża	Proj.	Spr.
ELEKT.	mgr inż. Zenon Łupkowski Nr upr. GP-KZ-7342/161/94	inż. Barbara Palicka Nr upr. nr: 7210/12/76
podpis		

Rodzaj opracowania:
ANEKS DO PROJEKTU BUDOWLANEGO

10.2013	1:100	2
Data	Skala	Nr rysunku